

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
в Тосненском районе**

Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93  
E-mail: toсно@47.rosпотребнадзор.ru

Ленинградская область  
г. Тосно

«06» апреля 2017 года

**ПРЕДПИСАНИЕ № 50**

- У** об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному  
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований  
(нужное отметить значком У).

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Тосненском районе Евсева Мария Николаевна, изучив Акт проверки органом  
государственного контроля (надзора) юридического лица №233 от 06.04.2017 и другие  
материалы дела в отношении:

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя  
общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева»**  
(полное наименование юридического лица)

**Юридический адрес:** 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.  
Алексеенко, д.24а

**Фактический адрес:** 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.  
Алексеенко, д.24а

**Реквизиты юридического лица:** ИНН 4716013819, ОГРН 1024701898980

**Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:**  
директор Кудрина Галина Павловна

**УСТАНОВИЛ:**

06.04.2017 г. в 13 часов 30 минут в ходе проведения главным специалистом-экспертом  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в  
Тосненском районе Коваленко Н.П. планового контрольно-надзорного мероприятия в  
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Любанская средняя  
общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева», осуществляющего деятельность по адресу:  
187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко, д.24а,  
установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя  
общеобразовательная школа им. А.Н.Радищева» допустило нарушение обязательных  
требований законодательства РФ, а именно:

1. Территория общеобразовательной организации не ограждена, в нарушение  
требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв.  
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N  
189;
2. На первом этаже (в правом крыле здания и в левом крыле здания) потолок в  
рекреации, на втором этаже (в правом крыле здания) потолок в рекреации, на  
третьем этаже потолок в помещении библиотеки, столовой, спортивном зале,

- требует проведения ремонта (отслаивается штукатурка, видны следы протечек), в нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В кабинете № 1.2. умывальная раковина не работает (нет воды); в кабинете № 1.3 (кабинет начальных классов) раковина демонтирована в нарушение требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10;
  4. На первом этаже (в правом крыле здания) в туалете для мальчиков и для девочек отсутствуют кабины с дверями. в нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
  5. На третьем этаже отсутствуют (не работают) туалеты для мальчиков и девочек в нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
  6. На пищеблоке требуется проведение ремонта плиты, водонагревателя, приобретение холодильного оборудования для раздельного хранения пищевых продуктов;
  7. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 25.24.14.1.17.03.14 от «29» марта 2017г., качество питьевой воды не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, по показателям мутности (1,5-1,8 ПДК), жесткости (2,2ПДК), содержанию железа (1,3-1,5 ПДК).

Руководствуясь:

[у]п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,  
(нужное отметить значком Y. оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н.Радищева», осуществляющему образовательную деятельность по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул.Алексеенко,д.24а., устранить нарушения законодательства, а именно:

1. Обеспечить наличие ограждения территории образовательного учреждения **в срок до 01 сентября 2017 года;**
2. Обеспечить проведение ремонта потолка на первом этаже (в правом крыле здания и в левом крыле здания) в рекреации. на втором этаже (в правом крыле здания) в рекреации, на третьем этаже в помещении библиотеки, столовой, спортивном зале **в срок до 01 сентября 2017 года;**
3. Обеспечить наличие в кабинете № 1.2. работающей умывальной раковины (нет воды); а также в кабинете № 1.3 (кабинет начальных классов) **в срок до 01 сентября 2017 года;**
4. Обеспечить наличие на первом этаже (в правом крыле здания) в туалете для мальчиков и для девочек кабин с дверями **в срок до 01 сентября 2017 года;**
5. Обеспечить функционирование на третьем этаже отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек **в срок до 01 сентября 2017 года;**
6. Обеспечить проведение ремонта на пищеблоке плиты, водонагревателя, приобретение холодильного оборудования для раздельного хранения пищевых продуктов **в срок до 01 сентября 2017 года;**
7. Привести в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, качество питьевой воды **в срок до 01 сентября 2017 года**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Кудрину Г.П.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

**Начальник ТО Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской  
области в Тосненском районе  
Главный государственный санитарный врач  
по Ленинградской области в Тосненском районе**



**М.Н. ЕВСЕЕВА**

**Расписка в получении Предписания**

Предписание получил

(подпись)

исп.: Коваленко Н.П.  
2 экз. тел.: (8813-61) 2-24-61