

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Ленинградской области
 Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
 Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-п, Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65
 Отдел надзорной деятельности Госненского района
 Управления надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Ленинградской области
 Адрес местонахождения: ул. Боярова, д. 12, г. Госно, Ленинградская область, почтовый индекс 187000, тел: 8 (813-61) 32-605, 8 (813-61) 26-639, 8 (813-61) 26-995
 e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 292/1/1

по устранению несоответствия требований пожарной безопасности
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Любанская средняя общеобразовательная школа имени А. Н. Радищева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Госненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Дегтева А.О. от 15.04.2015 года № 292,

(наименование надзорного органа)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12.05.2015г. с 16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин., инспектором отдела надзорной деятельности Госненского района капитаном внутренней службы Сивцовой Юлией Владимировной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – общеобразовательное учреждение, по адресу: Ленинградская область, Госненский район, г. Любань, ул. Алексеевко, д. 24 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором – Кудриной Г.П., заместителем директора по безопасности Оганяном С.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	допущено применение отделочного материала для покрытия пола на путях эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, РП2, Д3, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации 3-го этажа)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.4, СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.2.	01.08.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать нагоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОЦД Тосненского района

Ю.В.Сивцова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«29» 05 2015 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«29» мая 2015 г.


(должность, фамилия, инициалы)